

Số: 1974/TB-BVT
V/v Báo giá mua sắm điều hòa cho toàn bệnh
viện năm 2024.

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 7 năm 2024

Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân kinh doanh

Căn cứ nhu cầu cần thiết sử dụng điều hòa các khoa của Bệnh viện để phục vụ người bệnh;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu báo giá mua sắm điều hòa cho toàn bệnh viện năm 2024 như sau:

STT	Tên thiết bị	Số lượng	Đơn vị tính	Cấu hình kỹ thuật tham khảo
1	Điều hòa 1 chiều	29	Cái	Chi tiết tại phụ lục 2,3
2	Điều hòa 2 chiều	56	Cái	

Để có cơ sở lựa chọn đơn vị cung cấp điều hòa phù hợp nhất cho Bệnh viện. Kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá đến. (Giá báo giá là giá của 100% dịch vụ, đã bao gồm đầy đủ thuế, phí, lệ phí (nếu có)).

Lưu ý: Báo giá có đầy đủ Tên, địa chỉ, số điện thoại của đơn vị báo giá, báo giá được ký, đóng dấu bởi người có thẩm quyền. Đơn vị nộp kèm tài liệu chứng minh năng lực.

- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông Vũ Mạnh Thông, SĐT: 0969.833.839, Phụ trách phòng VT-TBYT.
 - Ông Nguyễn Duy Linh, SĐT: 0911.468.676, Phó phòng VT-TBYT;
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Bản cứng: Phòng Vật tư- Thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 09 tháng 07 năm 2024 đến trước 17h ngày 19 tháng 07 năm 2024 (không tính ngày T7, CN).

* Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 09 tháng 7 năm 2024.


*** Lưu ý:**

- Bệnh viện xem xét không tổng hợp báo giá trong các trường hợp sau:
 - + Không có báo giá bản cứng được ký người có thẩm quyền;
 - + Không cung cấp tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật;
 - + Không có thông tin rõ ràng như địa chỉ, số điện thoại, email hoặc ký bởi người không có thẩm quyền;

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TT&HCQT (dăng tải lên CTTĐT);
- Lưu: VT, VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bá Việt

Mẫu số 1 BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi
[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp
của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

PHỤ LỤC 02

Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản

(Kèm theo Thông báo số 1974/TB-BVT ngày 09 tháng 07 năm 2024)

STT	Nội dung yêu cầu
1	Điều hòa 1 chiều
	I. Yêu cầu chung:
	Máy mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau
	Đạt tiêu chuẩn chất lượng: tối thiểu ISO 9001 hoặc cao hơn
	II. Cấu hình cung cấp:
	Dàn lạnh: 01 bộ
	Dàn nóng: 01 bộ
	Bộ điều khiển từ xa: 01 bộ
	Đường ống lắp đặt (bao gồm bảo ôn, băng quấn, ống đẩy, ống hồi, nước thoát và đầy đủ phụ kiện): 01 bộ
	Bộ phụ kiện lắp đặt hoàn thiện: 01 bộ
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+Việt: 01 bộ
	III. Thông số kỹ thuật:
	Công suất làm lạnh: ≥ 12.000 Btu/giờ
	Loại: 1 chiều inverter
	Điện năng tiêu thụ: ≤ 1050 W
	Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF): $\geq 5,40$
	Môi chất lạnh: R32
	Dàn tản nhiệt: ống đồng, lá tản nhiệt bằng nhôm
	Độ ồn dàn lạnh: ≤ 37 dB
	Độ ồn dàn nóng: ≤ 48 dB
	Chế độ gió: Tùy chỉnh điều khiển lên xuống
	Có công nghệ làm lạnh nhanh
	Khả năng lọc không khí: Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lọc bụi mịn PM 2.5
	Tiện ích:
	- Đảo gió tự động
	- Chức năng hút ẩm
	- Hẹn giờ bật tắt máy
	- Tự khởi động lại khi có điện
	- Cài đặt nhiệt độ phòng
	III. Yêu cầu khác:
	Thời gian bảo hành toàn bộ sản phẩm: ≥ 24 tháng
	Thời gian bảo hành máy nén: ≥ 5 năm
	Thời gian xử lý sự cố tối đa ≤ 1 giờ khi có yêu cầu của Bệnh viện
2	Điều hòa 2 chiều
	I. Yêu cầu chung:

Máy mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: tối thiểu ISO 9001 hoặc cao hơn
II. Cấu hình cung cấp:
Dàn lạnh: 01 bộ
Dàn nóng: 01 bộ
Bộ điều khiển từ xa: 01 bộ
Đường ống lắp đặt (bao gồm bảo ôn, băng quấn, ống đẩy, ống hồi, nước thoát và đầy đủ phụ kiện): 01 bộ
Bộ phụ kiện lắp đặt hoàn thiện: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+Việt: 01 bộ
III. Thông số kỹ thuật:
Công suất làm lạnh: ≥ 12.000 BTU/giờ
Công suất sưởi: ≥ 13.000 BTU/giờ
Loại: 2 chiều inverter
Công suất tiêu thụ điện: ≤ 1100 W
Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF): $\geq 5,7$
Môi chất lạnh: R32
Dàn tản nhiệt: ống đồng, lá tản nhiệt bằng nhôm
Độ ồn dàn lạnh: ≤ 42 dB
Độ ồn dàn nóng: ≤ 50 dB
Chế độ gió: Tùy chỉnh điều khiển lên xuống
Có công nghệ làm lạnh nhanh
Khả năng lọc không khí: Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lọc bụi mịn PM 2.5
Tiện ích:
- Đảo gió tự động
- Chức năng hút ẩm
- Hẹn giờ bật tắt máy
- Tự khởi động lại khi có điện
- Cài đặt nhiệt độ phòng
III. Yêu cầu khác:
Thời gian bảo hành toàn bộ sản phẩm: ≥ 24 tháng
Thời gian bảo hành máy nén: ≥ 5 năm
Thời gian xử lý sự cố tối đa ≤ 1 giờ khi có yêu cầu của Bệnh viện

PHỤ LỤC 03

Danh sách khoa phòng lắp đặt và Chiều dài đường ống lắp đặt (bao gồm bảo ôn, băng quấn, ống đẩy, ống hồi, nước thoát và đầy đủ phụ kiện)

(Kèm theo Thông báo số 1974/ TB-BVT ngày 09 tháng 07 năm 2024)

STT	TÊN KHOA/PHÒNG	SỐ LƯỢNG MUA SẴM	Loại	Chiều dài đường ống lắp đặt (bao gồm bảo ôn, băng quấn, ống đẩy, ống hồi, nước thoát và đầy đủ phụ kiện) (m)	GHI CHÚ
1	Bệnh nhiệt đới	1	1 chiều	8	Phục vụ cho bệnh nhân
2	Cấp cứu	1	2 chiều	8	Phục vụ cho bệnh nhân
3	Dược	2	1 chiều	15	Phục vụ cho đảm bảo vật tư hóa chất
4	Gây mê hồi sức	1	2 chiều	8	Phục vụ nhân viên bệnh viện
5	Gây mê hồi sức	1	2 chiều	8	Phục vụ nhân viên bệnh viện
6	Giải phẫu bệnh	2	1 chiều	18	Đảm bảo môi trường cho công tác chuyên môn
7	Hô hấp - nghề nghiệp	2	2 chiều	20	Sử dụng cho nhân viên bệnh viện
8	Hô hấp - nghề nghiệp	1	2 chiều	8	Phục vụ cho bệnh nhân
9	Hóa sinh	1	1 chiều	8	Đảm bảo chất lượng hóa chất
10	Hóa sinh	2	1 chiều	16	Phục vụ bệnh nhân
11	Hồi sức tích cực	1	2 chiều	10	Phục vụ bệnh nhân
12	Khám bệnh	1	1 chiều	8	Phục vụ bệnh nhân
13	Khám bệnh	1	1 chiều	8	Phục vụ bệnh nhân
14	Khám bệnh	2	2 chiều	14	Phục vụ bệnh nhân
15	Khám chữa bệnh theo yêu cầu	1	1 chiều	10	Phục vụ bệnh nhân
16	Mắt	1	1 chiều	8	Phục vụ bệnh nhân
17	Mắt	1	2 chiều	8	Phục vụ bệnh nhân
18	Mắt	2	1 chiều	14	Phục vụ bệnh nhân
19	Ngoại	2	2 chiều	16	Phục vụ bệnh nhân
20	Ngoại	2	2 chiều	16	Phục vụ bệnh nhân
21	Nhi	2	2 chiều	16	Phục vụ bệnh nhân
22	Nhi	2	2 chiều	16	Phục vụ bệnh nhân
23	Nội tổng hợp	1	2 chiều	8	Phục vụ bệnh nhân
24	Nội tổng hợp	1	2 chiều	8	Phục vụ bệnh nhân
25	Nội tổng hợp	1	2 chiều	8	Phục vụ bệnh nhân
26	Nội tổng hợp	1	2 chiều	8	Phục vụ bệnh nhân

Sm

STT	TÊN KHOA/PHÒNG	SỐ LƯỢNG MUA SẴM	Loại	Chiều dài đường ống lắp đặt (bao gồm bảo ôn, băng quấn, ống đẩy, ống hồi, nước thoát và đầy đủ phụ kiện) (m)	GHI CHÚ
27	Nội tổng hợp	1	2 chiều	8	Phục vụ bệnh nhân
28	Phẫu thuật - Thần kinh cột sống	1	2 chiều	8	Phục vụ bệnh nhân
29	Phẫu thuật - Thần kinh cột sống	1	2 chiều	8	Phục vụ bệnh nhân
30	Phẫu thuật can thiệp tim mạch	2	1 chiều	20	Điều hòa đang hoạt động 24/7 để duy trì nhiệt độ cho phòng kỹ thuật điện nên hoạt động kém hiệu quả do thời gian sử dụng lâu dài
31	Phòng khám cơ sở 2	1	2 chiều	8	Phục vụ nhân viên bệnh viện
32	Phụ Sản	1	2 chiều	8	Phục vụ bệnh nhân
33	Phụ Sản	1	2 chiều	10	Phục vụ bệnh nhân
34	Răng - Hàm - Mặt	1	2 chiều	8	Phục vụ bệnh nhân
35	Răng - Hàm - Mặt	1	2 chiều	8	Phục vụ nhân viên bệnh viện
36	Tai - Mũi - Họng	1	2 chiều	8	Phục vụ bệnh nhân
37	Tim mạch	1	2 chiều	6	Phục vụ bệnh nhân
38	Tim mạch	1	2 chiều	6	Phục vụ bệnh nhân
39	Ung bướu	2	2 chiều	15	Phục vụ bệnh nhân
40	Ung bướu	1	2 chiều	6	Phục vụ bệnh nhân
41	Ung bướu	2	2 chiều	16	Phục vụ bệnh nhân
42	Vi sinh	1	2 chiều	6	Phục vụ nhân viên bệnh viện
43	Vi sinh	1	1 chiều	6	Bảo quản thiết bị y tế
44	Quản lý chất lượng	1	2 chiều	6	Phục vụ nhân viên bệnh viện
45	Kế hoạch tổng hợp	1	2 chiều	8	Phục vụ nhân viên bệnh viện
46	Chỉ đạo tuyến hợp tác quốc tế	1	2 chiều	8	Phục vụ nhân viên bệnh viện
47	Phòng tổ chức cán bộ	1	2 chiều	6	Phục vụ nhân viên bệnh viện
48	Phòng tổ chức cán bộ	1	2 chiều	6	Phục vụ nhân viên bệnh viện
49	Phòng hành chính quản trị	1	2 chiều	6	Phục vụ nhân viên bệnh viện
50	Phòng hành chính quản trị	1	2 chiều	6	Phục vụ nhân viên bệnh viện

STT	TÊN KHOA/PHÒNG	SỐ LƯỢNG MUA SẮM	Loại	Chiều dài đường ống lắp đặt (bao gồm bảo ôn, băng quấn, ống đẩy, ống hồi, nước thoát và đầy đủ phụ kiện) (m)	GHI CHÚ
51	Kiểm soát nhiễm khuẩn	4	1 chiều	30	Phục vụ nhân viên bệnh viện
52	Kiểm soát nhiễm khuẩn	2	1 chiều	15	Phục vụ nhân viên bệnh viện
53	Kiểm soát nhiễm khuẩn	3	1 chiều	24	Phục vụ nhân viên bệnh viện
54	Phẫu thuật can thiệp tim mạch	1	1 chiều	6	Phục vụ bệnh nhân
55	Hồi sức tích cực	8	2 chiều	96	Phục vụ bệnh nhân
56	Tai - Mũi - Họng	1	2 chiều	10	Phục vụ bệnh nhân
57	Dược	1	2 chiều	6	Phục vụ bệnh nhân
58	Chấn Thương	1	1 chiều	6	Phục vụ nhân viên bệnh viện
59	Chấn Thương	1	1 chiều	6	Phục vụ nhân viên bệnh viện
	TỔNG CỘNG			693	

CHỖ ĐÓNG DẤU VÀ CHỮ CHỮ ĐÓNG DẤU

Handwritten signature